



ORIRO

避難ハッチ

型式記号 ORIRO-1 認定番号 Hh-021


国家検定合格品 型式番号 は第7～3～1号・は第7～6～1号 (ユレーヌSD)

USD



MATSUMOTO KIKO CO., LTD.

開口部600×600mm



スライド式 「はしご」 最長階高6M(16段)



国家検定合格品

- 型式番号 は第7~3~1号
- 型式番号 は第7~6~1号

適用階高(mm)

1875≤適用階高≤2260

2215≤適用階高≤2600

2555≤適用階高≤2940

2895≤適用階高≤3280

3235≤適用階高≤3620

3575≤適用階高≤3960

3915≤適用階高≤4300

4255≤適用階高≤4640

4595≤適用階高≤4980




4935≤適用階高≤5320

5275≤適用階高≤5660

5615≤適用階高≤6000

50cm以内

開口部600×680mm



上記図は、13~16段用の標準仕様です。

避難ハッチ仕様

開口寸法600×680mm
外形寸法655×735mm
H=200mm(240, 290)

No.	名称	部材	材質
1	上蓋	φ2.0	SUS304
2	上枠	φ1.2	
3	本体	φ1.2	
4	下蓋	φ1.5	
5	支持板	φ2.0	
6	手掛け	FB-3×15	
7	ステー装置	φ2.0・φ2.5・φ3.0	
8	固定プレート	φ1.5	
9	ワイヤー受け兼下蓋ストッパー	M8×25トラスネジ	
10	チャイルドロック	φ2.5	

使用法



チャイルド ロック(安全ロック)を外す。



上蓋をいっぱいに開けると同時に下蓋も開きます。(直角の位置でストッパーが掛ります)。



階下に人がいないことを充分確認、「はしご」のロックを外す。降下装置が作動して「はしご」が展張します。



はしごが伸びきれば避難。足の位置を確認してステップを握って降りる。




(収納時) ストッパーをロックして備え付けのハンドルを矢印方向に回す。(はしごが収納します)。




上蓋を持ち、ステー装置を手前に引く。上蓋を開けると同時にチャイルド ロックもロックします。


■特殊タイプ




上・下階操作の避難口
(内寸600×600) (内寸700×700)



二重天井用避難口(胴長ハッチ)



上ブタ下ブタ逆開閉避難口




改修用避難口


●上記等の製造しております 販売会社に御問合せ下さい。

■設置について(参考例)




ハッチ取り付け施工 コンクリート同時打ち込み概要



ナット固定



デッキプレート設置




避難口の設置工事は消防法第17条の14の規定に基づき

第5類甲種消防設備士が消防機関に工事着工届けを提出し、事前に適切な指導を受ける必要があります。

施工完成時には消防検査を受ける事が義務づけられています。

- 避難口の大きさについては、所轄の消防機関の指導により、寸法変更する場合がありますので、消防機関へご確認の上、ご採用下さい。
- 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関と充分にご確認をして下さい。

- 詳細は販売会社又はメーカーにて、ご確認の上ご採用下さい。



消防本部のない市町村→市町村長
消防本部又は消防署のある市町村→消防長または消防署長

※所轄の消防本部又は消防署により、指導が異なる場合がありますので確認して下さい。

●お問い合わせは……

ORIRO 松本機工株式会社

東京	〒112-0001	東京都文京区白山	4-25-6	☎03(3814)	FAX03(3813)2909
大阪	〒552-0007	大阪市港区弁天	2-14-24	☎06(6572)	FAX06(6574)2994
名古屋	〒453-0015	名古屋市中村区椿町	19-7	☎052(452)	FAX052(451)3506
横浜	〒231-0028	横浜市中区翁町	2-7-6	☎045(663)	FAX045(663)7746
九州	〒815-0031	福岡市南区清水	3-9-21	☎092(551)	FAX092(511)6555
札幌	〒060-0005	札幌市中央区北五条西	11-15-4	☎011(231)	FAX011(231)7745
東京西	〒157-0064	東京都世田谷区給田	3-33-6	☎03(3305)	FAX03(3305)8518
東北	〒980-0014	仙台市青葉区本町	3-2-4	☎022(721)	FAX022(264)1439
新潟	〒959-0227	新潟県蒲原郡吉田町大字栗生津	山王724	☎0256(92)	FAX0256(92)4949
埼玉	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山	745	☎0493(72)	FAX0493(74)1445

http://www.oriro.co.jp/ e-mail oriro@oriro.co.jp http://www.evacuation.net/(U.S.A)